

Certificat d'analyse

Propriétés germicides des systèmes UV-CINTROPUR 4100

Pour une transmittance à 254 nm supérieure à 90 % de l'eau à traiter, le système UV-CINTROPUR 4100 délivre :

une fluence de minimum 250 J/m² pour une débit compris entre 0 et 2.10 m³/h

une fluence de minimum 400 J/m² pour une débit compris entre 0 et 1.31 m³/h



Christophe Meunier
Responsable R&D



Stéphane Nonet
Directeur

Etude : 2016/507

02/05/2017