CEBEDEAU

CEBEDEAU

Allée de la découverte, 11, 4000 LIEGE (Sart-Tilman)

Certificat d'analyse

Propriétés germicides des systèmes UV-CINTROPUR 4100

Pour une transmittance à 254 nm supérieure à 90 % de l'eau à traiter, le système UV-CINTROPUR 4100 délivre :

une fluence de minimum 250 J/m^2 pour une débit compris entre 0 et 2.10 m^3/h

une fluence de minimum 400 J/m^2 pour une débit compris entre 0 et 1.31 m^3/h

Christophe Meunier
Responsable R&D

Stéphane Nonet
Directeur

Etude : 2016/507 **02/05/2017**

Essais réalisés avec le soutien de
www.enmieux.be
FEDER UNION EUROPEENNE Wallonie
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET LA WALLONIE INVESTISSENT DANS VOTRE AVENIR