CEBEDEAU

Chemin des Chevreuils, 3, 4000 LIEGE (Sart-Tilman)

Certificat d'analyse

Propriétés germicides des systèmes TRIO-UV-CINTROPUR 2100

Pour une transmittance à 254 nm supérieure à 90 % de l'eau à traiter, les systèmes TRIO-UV-CINTROPUR 2100 délivre :

une fluence de minimum 250 J/m^2 pour une débit compris entre 0 et 2.06 m^3/h

une fluence de minimum 400 J/m^2 pour une débit compris entre 0 et 1.29 m^3/h

CEBEDEAU a.s.b.l.
3, Chemin des Chevreuils - Bat. B53
B - 4000 Liège
Tél. 04/252 12 33 - Fax. 04/254 03 63
T.V.A. : BE 402.381.833

Christophe Meunier
Responsable R&D

Stéphane Nonet
Directeur

Etude : 2013/325 **25/08/2014**

Essais réalisés avec le soutien de

www.enmieux.be

FEDER
UNION EUROPEENNE
Wallonie
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
ET LA WALLONIE INVESTISSENT DANS VOTRE AVENIR